


NOVELLA E

18 - 51

ЧУГУННЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ
КОТЕЛ



РУКОВОДСТВО ДЛЯ
УСТАНОВЩИКА

 Beretta

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
NOVELLA 18 E	20096450
NOVELLA 27 E	20096006
NOVELLA 27 E PV	20088946
NOVELLA 35 E	20088999
NOVELLA 35 E PV	20089000
NOVELLA 43 E	20089001
NOVELLA 51 E	20089002

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Датчик наружной температуры	20049748
Датчик бойлера	20053264
Дымосос ST 24-27-31 кВт	20049409
Дымосос ST 35-38 кВт	20049840
Дымосос ST 43-45-51кВт	20050679
Пульт дистанционного управления REC 08	20017047
Комплект для удаленного получения сигнала о блокировке	20049749

Уважаемый Клиент,
Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение котлу **Beretta**, современному и качественному изделию, способному обеспечить вам наивысший комфорт в течение длительного времени, в условиях высокой надежности и безопасности. Если его обслуживание будет доверено Сервисному Центру Технического Обслуживания **Beretta**, персонал которого специально обучен и подготовлен для выполнения периодического обслуживания, то вы сможете поддерживать наивысший уровень его эффективности, при наименьших расходах на эксплуатацию, а в случае необходимости - получать оригинальные запасные части.

В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация и рекомендации, которые следует выполнять для облегчения установки и наилучшего использования котла **NOVELLA E**.

Выражаем вам нашу благодарность
BERETTA

СООТВЕТСТВИЕ

Данное изделие соответствует техническим регламентам на продукцию, требуемым в следующих странах: Украина, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Молдавия и Россия.



UA TR 012:2011



OC 1015

Изделие соответствует основным требованиям следующих директив:

- Директива о газе 2009/142/CE
- Директива о Производительности 92/42/CEE
- Директива ЭМС 2004/108/CE
- Директива о Низком Напряжении 2006/95/CE.

поэтому он имеет маркировку CE.



Изделие должно эксплуатироваться в целях, предусмотренных **Beretta**, для которых оно было специально разработано. Исключается любая контрактная и внеконтрактная ответственность **Beretta** за ущерб, нанесенный людям, животным или имуществу, вызванный ошибками в установке, регулировке, обслуживании и эксплуатацией не по назначению.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1	Общие меры предосторожности	4
1.2	Основные правила техники безопасности.	4
1.3	Описание изделия	5
1.4	Идентификация	5
1.5	Компоненты котла	6
1.6	Технические характеристики	7
1.7	Гидравлический контур	8
1.8	Расположение датчиков	8
1.9	Гидравлическое сопротивление котла (только для моделей NOVELLA E)	9
1.10	Производительность - остаточный напор циркуляционного насоса (только для моделей NOVELLA E PV)	9
1.11	Принципиальная электрическая схема	10
1.12	Панель управления.	11
1.13	Список параметров.	12
2	МОНТАЖ	13
2.1	Получение изделия	13
2.2	Габариты и вес	13
2.3	Перемещение	14
2.4	Помещение для установки.	14
2.5	Установка на старые или модернизируемые системы	14
2.6	Требования к качеству теплоносителя	14
2.7	Гидравлические подключения	15
2.8	Электрическое подключение	16
2.9	Подключение газа	17
2.10	Выброс дымовых газов и всасывание воздуха для поддержания горения.	17
2.11	Заполнение и слив системы отопления.	18
2.12	Подготовка к первому запуску	18
3	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
3.1	Первый ввод в эксплуатацию	19
3.1.1	Дополнительные функции.	20
3.2	Проверка во время и после первого пуска в эксплуатацию	21
3.3	Режимы работы котла и неисправности	22
3.4	Отключение на непродолжительное время.	23
3.5	Отключение на длительное время	23
3.6	Регулировка	24
3.7	Переход на другой тип газа.	25
3.8	Техническое обслуживание.	26
3.9	Возможные неисправности и способы их устранения.	27

В тексте руководства вы можете встретить следующие символы:












ВНИМАНИЕ = действия, которые требуют повышенного внимания и соответствующей подготовки.



ЗАПРЕЩЕНО = действия, которые НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ни в коем случае.











1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общие меры предосторожности

-  При получении изделия убедитесь в сохранности и в комплектности поставки. При обнаружении расхождений с заказанным товаром обращайтесь к дилеру **Beretta**, который осуществил продажу прибора.
-  Установка изделия должна производиться уполномоченной организацией. По окончании работы она должна выдать владельцу декларацию соответствия выполненной установки современному уровню развития техники, то есть, с соблюдением действующих общегосударственных и местных правил и инструкций **Beretta**, приведенных в руководстве, которое поставляется вместе с прибором.
-  Изделие должно эксплуатироваться в целях, предусмотренных **Beretta**, для которых оно было специально разработано. Исключается любая контрактная и внеконтрактная ответственность **Beretta** за ущерб, нанесенный людям, животным или имуществу, вызванный ошибками в установке, регулировке, обслуживании и эксплуатацией не по назначению.
-  При обнаружении утечек воды отключите котел от сети электропитания, перекройте подачу воды и немедленно обратитесь в сервисный центр технического обслуживания **Beretta** или к профессионально подготовленному персоналу.
-  Техническое обслуживание котла необходимо производить, по крайней мере, один раз в год.
-  Периодически проверяйте, чтобы рабочее давление в водопроводной системе, в холодном состоянии, было более 1 бар, но ниже максимального предела, предусмотренного законом. В противном случае обращайтесь в сервисный центр технического обслуживания **Beretta** или же к квалифицированным специалистам.
-  Сбросной патрубков предохранительного сбросного клапана котла должен быть присоединен к канализации. Изготовитель котла не несет ответственности за ущерб, вызванный срабатыванием предохранительного клапана.
-  В случае продолжительного бездействия котла необходимо выполнить следующие операции:
 - переведите главный выключатель прибора и общий выключатель системы в "ВЫКЛЮЧЕННОЕ" положение
 - закрыть краны подачи топлива и воды на системе отопления
 - Если имеется опасность замерзания, опорожните отопительную систему и (при наличии) систему ГВС.
-  Данное руководство является неотъемлемой частью изделия, следовательно, оно должно бережно храниться и должно ВСЕГДА сопровождать котел, даже в случае передачи его другому владельцу или пользователю, или же в случае его переноса на другую систему. В случае повреждения или утраты закажите новый экземпляр в сервисном центре технического обслуживания **Beretta** в вашей зоне.

1.2 Основные правила техники безопасности

Напоминаем, что использование изделий, применяющих топливо, электроэнергию и воду, требует соблюдения некоторых фундаментальных правил безопасности, таких как:

-  Запрещается использование прибора детьми и не имеющими помощи людьми с ограниченными способностями.
-  Запрещено включать электрические устройства и приборы, например выключатели, бытовую технику и прочее, если вы почувствовали запах газа или запах продуктов горения. В этом случае:
 - Откройте окна и двери и проветрите помещение
 - Закройте основной кран подачи топлива
 - Немедленно вызовите сервисный центр технического обслуживания **Beretta** или же квалифицированного специалиста.
-  Запрещается прикасаться к прибору, стоя босиком, или если у вас мокрые ноги или другие части тела.
-  Запрещается выполнять технические работы или чистку, предварительно не отключив прибор от сети электропитания переключением общего выключателя системы и общего выключателя прибора в "ВЫКЛЮЧЕННОЕ" положение.
-  Запрещается изменять средства безопасности или регулировку без разрешения производителя.
-  Запрещается тянуть, отсоединять, переключивать электрокабели, выходящие из прибора, даже если он отключен от сети электропитания.
-  Запрещено затыкать или уменьшать размер вентиляционных отверстий в помещении, где установлен котёл. Наличие вентиляционных отверстий является обязательным условием для правильного процесса горения.
-  Запрещается подвергать котел атмосферному воздействию. Он предназначен для работы в помещении.
-  Запрещено хранить контейнеры и горючие материалы и вещества в помещении, где установлен котёл.
-  Запрещено разбрасывать или оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал, поскольку он является потенциальным источником опасности. Поэтому его необходимо утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

1.3 Описание изделия

Котлы серии **NOVELLA E** – это газо-вые котлы с атмосферной горелкой и чугунным теплообменником. Предназначенные для отопления помещений и производства горячей сантехнической воды (при наличие подключенного бойлера-аккумулятора ГВС).

Они имеют открытую камеру сгорания (типа B11BS) и оснащены дымосборником, который обеспечивает правильное дымоудаление.

Оборудуются термостатом для контроля выбросов дымовых газов, как того требуют специальные нормы безопасности.

В котле используется горелка из нержавеющей стали со стабилизированным равномерным пламенем. Система контроля пламени ионизационного типа.

В котлах типа **NOVELLA E** максимальное внимание было уделено безопасности. Специальные электронные устройства следят за правильной работой и, в случае возникновения неполадок, своевременно останавливают котёл, перекрывая подачу топлива.


Основные технические характеристики изделия:

- электронный розжиг и контроль при помощи ионизирующего электрода пламени
- модулирующий электромагнитный клапан газа со встроенным стабилизатором давления и двойным затвором для управления горелкой
- Регулятор температуры воды в системе отопления
- регулятор температуры воды в системе горячего водоснабжения
- манометр для контроля давления воды в системе отопления
- отображение температуры воды в системе отопления (есть возможность отображать температуру воды ГВС, как альтернатива)
- имеется возможность подключить комнатный термостат
- имеется возможность подключить датчик наружной температуры
- предохранительный предельный термостат, блокирующий работу котла при перегреве и гарантирующий безопасную работу всей системы
- автоматическая функция защиты от замерзания как котла, так и бойлера.


1.4 Идентификация

Прибор идентифицируется при помощи:


Табличка технических данных
В ней приводятся технические данные и характеристики прибора.



Табличка газа
Она наклеена рядом с техническими данными и указывает тип используемого прибором топлива и страну назначения.




11GD3503038
ГОД НЕДЕЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА



Поэтому недопустимо изменение, повреждение или удаление идентификационной таблички, равно как и любое другое действие, влекущее невозможность точного определения модели изделия. В этом случае все операции по установке и/или техническому обслуживанию котла будут крайне затруднены.

1.5 Компоненты котла




1.6 Технические характеристики


Описание	NOVELLA							
	18 E	27 E	27 E PV	35 E	35 E PV	43 E	51 E	
Максимальная тепловая мощность (G20-G31)	18,5	28,9	28,9	38,0	38,0	46,8	55,2	кВт
Минимальная тепловая мощность (G20)	10,8	17,3	17,3	22,8	22,8	28,1	33,1	кВт
Минимальная тепловая мощность (G31)	12,68	20,23	20,23	26,6	26,6	32,76	38,64	кВт
КПД на максимальной мощности	90,0							%
КПД на минимальной мощности	88,0							%
Максимальная теплопроизводительность (G20)	17,1	26,0	26,0	34,2	34,2	42,1	49,7	кВт
Минимальная теплопроизводительность (G20)	9,8	15,2	15,2	20,1	20,1	24,7	29,1	кВт
CO ₂ макс/мин	5,64	4,3	4,3	5,0	5,0	4,3	4,9	%
CO	3	10						мг/кг
NOx (*)	класс 1							
Число Воббе (ниж.) (25°C -1013 мбар)	45,7							МДж/м ³
Номинальное давление газа	20							мбар
Минимальное давление газа	13							мбар
Максимальное давление на форсунках	13,6							мбар
Минимальное давление на форсунках	5	5	5	6	6	5	5,2	мбар
Расход газа макс. (G20)	1,94	2,99	2,99	3,92	3,92	4,85	5,82	Nm ³ /h
Расход газа мин. (G20)	1,16	1,83	1,83	2,42	2,42	2,98	3,5	Nm ³ /h
Расход газа макс. (G31)	0,76	1,16	1,16	1,53	1,53	1,89	2,23	Nm ³ /h
Расход газа мин. (G31)	0,51	0,81	0,81	1,07	1,07	1,32	1,56	Nm ³ /h
Электрическое питание	230~50							В - Гц
Потребляемая электрическая мощность (макс)	15	15	90	15	90	15	15	W
Степень эл. защиты	X0D							IP
Объём расширительного бака системы отопления	-	-	12	-	12	-	-	л
Максимальное рабочее давление в системе отопления	3							бар
Диаметр патрубка дымоудаления	140	140	140	150	150	180	180	мм
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления	40-82							°C
Максимальная рабочая температура	82							°C
Предельная температура в котле	110							°C

(*) По стандарту EN 297ю.


1.7 Гидравлический контур



1.8 Расположение датчиков





1.9 Гидравлическое сопротивление котла (только для моделей NOVELLA E)



1.10 Производительность - остаточный напор циркуляционного насоса (только для моделей NOVELLA E PV)

Котлы серии NOVELLA E PV снабжены циркуляционным насосом, подключённым к электрической схеме и гидравлическому контуру котла. Рабочие характеристики насоса приведены на графике.

При поставке с завода насос включён на III Скорость. Однако, если гидравлическое сопротивление отопительного контура невелико, можно установить меньшую скорость вращения насоса, уменьшив расход электроэнергии.




⚠ При первом пуске циркуляционного насоса, и, по крайней мере, раз в год, рекомендуется проверять, свободно ли вращается вал. Поскольку, особенно после длительных периодов бездействия, отложения и грязь могут мешать нормальному вращению вала.

⚠ Прежде чем отвинчивать или снимать заглушку циркуляционного насоса, закройте ниже лежащие электрические устройства от воды, которая может вытечь из насоса.

⊖ Категорически запрещается включать циркуляционный насос без воды.

1.11 Принципиальная электрическая схема




ПИТАНИЕ 230В 50Гц

- IG Переключатель главный
- FU Предохранитель
- SC Датчик котла
- SB Датчик бойлера (аксессуар)
- TA Комнатный термостат
- TS Предохранительный термостат с автоматическим взведением
- TF Термостат дымовых газов с автоматическим взведением
- PI Циркуляционный насос системы отопления (только модели PV)
- VG Газовый клапан
- EL Электрод розжига/контроля пламени
- SCH1 Плата управления
- MO1/2 Клеммные колодки для подключения
- SE Датчик наружной температуры (аксессуар)
- OS Таймер ГВС (аксессуар)
- PB Циркуляционный насос для удалённого бойлера (аксессуар)

(*) Для электрических подключений аксессуара "Дымосос ST". Для подключения пользуйтесь инструкцией на данный аксессуар.

1.12 Панель управления



1 Переключатель режимов работы

⏻ Выключено (OFF) / Сброс аварий

☀️ Лето

❄️ Зима / Регулировка температуры воды в системе отопления

2 Переключатель температуры ГВС / функция газоанализа

☀️ Регулировка температуры воды в системе ГВС

⚡ Функция газоанализа

3 Манометр

4 Цифровой дисплей отображает рабочую температуру и коды неисправностей

🌡️ Терморегулирование: указывает на подключение датчика наружной температуры

🔥 Наличие пламени, этот значок отображается при работающей горелке

⏏️ Блокировка пламени, этот значок также отображается с кодом неполадки A01

⚠️ Авария: указывает на неисправность во время работы и отображается вместе с кодом неисправности

🏠 Работа в режиме отопления

☀️ Работа в режиме ГВС (*)

❄️ Защита от замерзания: включается при активации цикла защиты от замерзания

⚡ Функция газоанализа

65°C Температура отопления/ГВС или же код неисправности

5 Кнопка включения/выключения котла

6 Автоматическое взведение предохранительного термостата

(*) Функции, связанные с контуром ГВС, активны лишь только в том случае, если при помощи соответствующих электрических и гидравлических аксессуаров котел подключен к дистанционному или солнечному бойлеру ГВС.

1.13 Список параметров

Описание	Ед./изм	Диапа- зон	Заводская настройка	Кат.
Параметры пользователя				
УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ				
Заданное значение температуры ГВС (set AS)	°C	30 - 65	Потенциометр P2	U
УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ				
Заданное значение температуры воды отопления (setCR)	°C	40 - 82	Потенциометр P1	U
Параметры службы технического обслуживания				
УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ				
Дифференциал котла при подаче горячей воды (DifCS)	°C	0 - 50	20	I/C
УПРАВЛЕНИЕ ГОРЕЛКОЙ				
			G31 G20	
Скорость включения вентилятора	Об/мин	-	3800	I/C
Минимальная скорость вентилятора	Об/мин	-	3000	I/C
Максимальная скорость вентилятора	Об/мин	-	5200	I/C
Параметры производителя				
УПРАВЛЕНИЕ ГОРЕЛКОЙ				
			G31 G20	
Скорость вентилятора во время вентиляции перед отключением	%	-	85% скорости МАКС	C
Время предварительной вентиляции	Сек	-	5	C
Время вентиляции перед отключением	Сек	-	10	C
Количество попыток включения	N°	-	2	C
Безопасное время секции АСФ	Сек	-	5	C
УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ				
Заданное значение котла при подаче горячей воды (SetCS)	°C	0-82	SetAS + DifCS	C
ФУНКЦИЯ ГАЗОАНАЛИЗА				
Таймер функции газоанализа	мин	-	60	C
Температура срабатывания термостата газоанализа (ВЫКЛ)	°C	-	85	C
Температура срабатывания термостата газоанализа (ВКЛ)	°C	-	82	C
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ				
Температура включения функции защиты от замерзания ГВС	°C	-	5	C
Заданное значение котла для защиты от замерзания ГВС	°C	-	50	C
Температура отключения функции защиты от замерзания ГВС	°C	-	10	C
Наружная температура включения функции защиты от замерзания	°C	-	10	C
Таймер защиты от замерзания системы	мин	-	5	C
Температура включения горелки в режиме защиты от замерзания системы	°C	-	5	C
Температура выключения горелки в режиме защиты от замерзания системы	°C	-	10	C
Температура включения горелки в режиме защиты от замерзания котла	°C	-	5	C
Температура выключения горелки в режиме защиты от замерзания котла	°C	-	10	C
РАССЕИВАНИЕ				
Температура котла для включения циркуляции перед отключением для рассеивания	°C	-	91	C
Температура котла для отключения циркуляции для рассеивания	°C	-	88	C
Максимальная температура бойлера для отключения циркуляции ГВС для рассеивания	°C	-	65	C
АНТИБЛОКИРОВКА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ				
Таймер бездействия циркуляции ввиду включения антиблокировки	часы	-	24	C
Таймер функции антиблокировки	Сек	-	10	C
ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ ЗАЩИТА				
Температура включения противоконденсатной циркуляции	°C	-	40	C
Температура отключения противоконденсатной циркуляции	°C	-	37	C
Коэффициенты терморегулировки	N°	1.0 - 3.0	1.0	C
ОБЩИЕ				
Таймер циркуляции перед отключением	мин	-	3	C
Температура выключения циркуляции перед отключением ввиду срабатывания предохранительного термостата	°C	-	88	C
Максимальное количество дистанционных обнулений	N°	-	5	C

2 МОНТАЖ

2.1 Получение изделия


Котёл поставляется одним местом на деревянном поддоне. Он обёрнут поли-этиленовой плёнкой и защищён кусками пенопласта и деревянной клеткой.

Внутри котла в отдельном пластиковом пакете должны находиться следующие документы:

- Руководство для установщика и для сервисного центра технического обслуживания
- Комплект аксессуаров для перевода котла с метана на сжиженный газ
- Клеммная колодка для подключения дополнительного аксессуара Дымосос СТ.

! Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью прибора, следовательно, рекомендуется найти его, прочитать и бережно хранить.


! В случае, если операции по перемещению котла являются нестандартными (например, установка на крышах, в подвалах и т.д.), то не снимайте деревянную защитную клетку до достижения места установки (см. параграф "Перемещение" на следующей странице).



Для удаления упаковки действуйте следующим образом:

- Удалите винты (A), которые крепят деревянную клетку (1) к поддону
- Поднимите деревянную клетку (1) или снимите ее сзади (чтобы снять клетку сзади, удалите скрепки (B) и удалите переднюю часть упаковки)
- Снимите восемь крепёжных винтов (1), которые крепят котёл к деревянному поддону и снимите котёл с поддона
- Снимите защитные полистироловые уголки (2)
- Снимите защитный пакет (3).


- 1 деревянную клетку
- 2 Защитные уголки
- 3 Защитный пакет
- 4 Котёл
- 5 Поддону



! Материал, из которого состоит упаковка, должен быть тщательно утилизирован и ни в коем случае не должен выбрасываться, так как он является источником опасности.

! Пакет с документами должен храниться в надёжном месте. Дубликат следует заказать в BERETTA, которая оставляет за собой право на взимание соответствующей платы.

2.2 Габариты и вес




Описание	NOVELLA E							
	18 E	27 E	27 E PV	35 E	35 E PV	43 E	51 E	
H	851	851	851	851	851	851	851	мм
L	450	450	450	450	450	600	600	мм
P	700	700	700	700	700	710	745	мм
P1	-	-	725	-	725	-	-	мм
Вес нетто	81	98	103	115	120	139	151	кг


2.3 Перемещение


После распаковки перемещение котла выполняется при помощи подходящего подъемного средства, действуя следующим образом:

- снимите верхнюю панель обшивки, подняв ее
- снимите восемь крепёжных винтов (1), которые крепят котёл к деревянному поддону и снимите котёл с поддона
- зацепите два ремня (2) за специальные подъемные проушины и при помощи коромысла (3), соответствующего весу изделия, поднимите котел.

В лонжеронах основания есть регули-руемые ножки (А), которые облегчают выравнивание котла на полу по горизонтальному уровню.


 Используйте соответствующие средства защиты, предусмотренные техникой безопасности.

 Запрещено разбрасывать или оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал, поскольку он является потенциальным источником опасности. Поэтому его необходимо утилизировать в соответствии с действующим законодательством.



2.4 Помещение для установки

Котлы серии **NOVELLA E** должны устанавливаться в помещениях котельной, оборудованных общеобменной вентиляцией, выполненной по расчету в соответствии с действующими нормативными документами. В любом случае вентиляция должна обеспечивать подачу воздуха, необходимого для горения топлива, а также, как минимум, однократный воздухообмен (за один час) в помещении, где установлен котел.

 Запрещается устанавливать котлы вне помещений. Эти котлы не рассчитаны на наружную эксплуатацию.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Перед тем как начинать монтаж, рекомендуется тщательно промыть все трубопроводы системы, для того чтобы удалить оттуда все посторонние частицы, которые могут отрицательно сказаться на работе котла.

Под предохранительным клапаном (устанавливается серийно в моделях 27 E PV - 35 E PV, в других моделях он устанавливается монтажником) установите воронку для сбора воды и дренажный трубопровод. В случае избыточного давления системы в отопительной системе это позволяет отводить жидкость, вытекаемую из клапанов.


Перед розжигом ещё раз убедитесь в том, что котёл рассчитан на работу с тем газом, который подаётся по вашему трубопроводу; тип газа можно прочесть на упаковке котла и на идентификационной табличке котла с указанием типа газа.

Обязательно убедитесь в том, что дымоход рассчитан на температуру отходящих газов, спроектирован и изготовлен в соответствии с Нормативом, проложен по как можно более прямолинейному пути, герметичен, закрыт теплоизоляцией и не имеет засоров или сужений.

2.5 Установка на старые или модернизируемые системы

Когда котлы **NOVELLA E** устанавливаются на старые или модернизируемые системы, рекомендуется проверить, чтобы:

- Конструкция и материал, из которого изготовлен дымоход, соответствуют параметрам котла, а сам дымоход устойчив к воздействию конденсата
- Электрическая система была выполнена квалифицированным персоналом с соблюдением специальных норм
- Линия подачи топлива и топливный бак, при его наличии, должны быть выполнены в соответствии со специальными нормами в этой области
- Характеристики циркуляционного насоса системы отопления (устанавливается серийно в моделях PV - смотри график гидравлического сопротивления - остаточного напора) соответствуют параметрам существующей системы отопления
- Система должна быть промытой, очищенной от шлама и отложений. Из нее следует выпустить воздух и проверить ее герметичность
- Система снабжена всеми предохранительными устройствами согласно действующим нормам и правилам
- Жёсткость воды в системе отопления и в водопроводной сети такова, что не требуется установка системы умягчения воды.

 Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный неправильным изготовлением системы отвода дымовых газов.

2.6 Требования к качеству теплоносителя

В качестве теплоносителя для системы отопления рекомендуется использовать воду. Необходимо предусмотреть систему химической подготовки воды. Качество используемой в системе отопления воды должно соответствовать следующим параметрам:

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СПРАВОК	
РН	6-8
Удельная электропроводность	не более 200 мкСм/см (25 °C)
Ионы Cl	не более 50 мг/кг
Ионы SO ₄	не более 50 мг/кг
Железо	не более 0,3 мг/кг
Щелочность	не более 50 мг/кг
Общая жесткость	не более 3 мг-экв/л
Ионы Zn	отсутствуют
Ионы NH ₄	отсутствуют
Ионы Si	не более 30 мг/кг


Если жесткость исходной воды превышает 5 мг-экв/л рекомендуется установить на входе воды в котел полифосфатный дозатор, который обрабатывает поступающую в котел воду, защищая теплообменник котла от отложения солей жесткости.

Полифосфатный дозатор не входит в стандартную комплектацию котла и поставляется по отдельному заказу. Если жесткость исходной воды превышает 10 мг-экв/л следует использовать установки для умягчения воды.

⚠ Чрезмерное умягчение воды (ниже 3 в Чрезмерное умягчение воды (ниже 3мг-экв/л) может вызывать коррозию металлических элементов котла. Содержать значение при удельной электропроводности воды 200 мкСм/см.

⚠ Запрещается постоянная или частая подпитка системы отопления. Это может стать причиной повреждения теплообменника котла.

2.7 Гидравлические подключения



ОПИСАНИЕ	NOVELLA							
	18 E	27 E	27 E PV	35 E	35 E PV	43 E	51 E	
A	274	275	441	275	421	275	275	мм
B	277	227	112	227	112	277	277	мм
C	100	27	63	27	29	62	25	мм
D	100	27	62	27	28	63	26	мм
E	-	-	273	-	273	-	-	мм
F	-	-	44	-	44	-	-	мм
G	40	40	40	40	40	40	40	мм
H	508	508	508	508	508	508	508	мм
L	35	35	35	35	35	35	35	мм
M	35	35	35	35	35	35	35	мм
MI Прямой трубопровод системы отопления	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" M	1" M	Ø
RI Обратный трубопровод системы отопления	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" M	1" M	Ø
RB Возвратная линия бойлера	-	-	3/4" M	-	3/4" M	-	-	Ø
SC Предохранительный клапан	-	-	1/2" F	-	1/2" F	-	-	Ø

Котлы NOVELLA E RAI спроектированы и предназначены только для отопления.

Перед тем как начинать установку, рекомендуется тщательно промыть все трубопроводы в системе отопления.

⚠ Слив (Sc) из всех установленных предохранительных клапанов (устанавливается серийно в моделях 27 E PV - 35 E PV, в других моделях он устанавливается монтажником) должен соединяться с системой дренажа и отвода воды. Производитель котла не несёт ответственности за ущерб, причинённый срабатыванием предохранительного клапана.

⚠ Если система отопления залита антифризом, необходимо установить гидравлические разъединители.


⚠ Выбор и монтаж компонентов гидравлической системы должен производиться монтажником, который должен действовать в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.8 Электрическое подключение


Котлы NOVELLA E выходят с предприятия полностью укомплектованными электрической системой, необходимо лишь только подключить их к электрической сети, подключить терморегулятор окружающей среды и возможные другие компоненты системы.

Чтобы получить доступ к клеммной колодке панели управления, выполните следующее:


- Снимите верхнюю панель (1) обшивки, подняв



- Отвинтите верхний крепежный винт (2) и снимите щиток с приборами (3), потянув его на себя




- Снимите крышку (4) клеммной коробки, отвинтив для этого винты (5)



⚠ Комнатный термостат необходимо подключить согласно электрической схеме, приведённой на странице 10.

⚠ Контакты комнатного термостата должны быть рассчитаны на напряжение 24 Вольт постоянный ток.

- Проденьте кабель от комнатного термостата TA (если таковой имеется) и присоедините его к клемме CN5
- Датчик наружной температуры присоедините к клемме CN6.



- A Кабель питания (1,5 м)
- B Комнатный термостат
- C Наружной температуры
- D На пульт дистанционного управления
- E Предохранитель

для подключения других специальных аксессуаров используйте клеммную колодку MO2 (смотри также главу "Электрическое подключение" на странице 10).

⚠ Обязательно:

- Установите комбинированный (магнитотермический) автоматический выключатель на все полюса, размыкатель цепи, соответствующий стандартам CEI-EN (с размыканием контактов не менее 3 мм)
- Соблюдать подключение L (фаза) - N (ноль). Длина проводника заземления должна быть больше приблизительно на 2 см по сравнению с проводниками питания
- Используйте кабели с сечением, которое больше или равно 1,5 мм², с соединительными наконечниками
- При выполнении любых электрических работ, производите все соединения согласно схемам, приведённым в настоящем Руководстве
- Надежно заземлите котел.

⊘ Запрещено использовать трубопровод газа и/или воды в качестве заземлителей для электрооборудования.

⊘ Запрещается пропускать кабели питания и терморегулятора окружающей среды рядом с горячими поверхностями (напорные трубы). В случае, если возможен контакт с частями, температура которых превышает 50°C, используйте кабель соответствующего типа.


Производитель не отвечает за возможный ущерб, вызванный отсутствием заземления прибора и несоблюдением указаний, приведенных на электрических схемах.

2.9 Подключение газа

Подключение котла **NOVELLA E** к питанию газом, как метаном, так и СНГ, должно выполняться с соблюдением действующих норм по установке.

Перед подключением к газовой сети проверьте:

- Соответствует ли тип газа в сети тому типу, на который рассчитан котёл
- Трубопроводы были тщательно очищены, и в них нет отходов обработки.



Описание	NOVELLA							
	18 E	27 E	27 E PV	35 E	35 E PV	43 E	51 E	
A	413	415	415	420	448	420	мм	мм
B	85	49	49	40	40	40	мм	мм

Рекомендуется установить фильтр необходимых размеров.

Система подачи газа должна соответствовать мощности котла и иметь все устройства управления и защиты, предусмотренные действующими нормами и правилами.


⚠ По окончании работ проверьте герметичность всех стыков согласно действующим нормам на установку газового оборудования.

2.10 Выброс дымовых газов и всасывание воздуха для поддержания горения

Выпускной канал и подключение к дымоходу должны выполняться в соответствии с действующими нормами, законами и местными правилами. Необходимо обязательно использовать жесткие трубы, устойчивые к высокой температуре, конденсату, механическим воздействиям, герметичные.

⚠ Котлы серии **NOVELLA E** оборудованы термостатом дымовых газов, который находится внутри дымосборной камеры и который сразу же отключает котел при обнаружении утечек продуктов сгорания в помещении.

⚠ Для установки термостата дымовых газов выполните инструкции по принадлежности "прерыватель тяги" (устройство отвода дымовых газов), устанавливаемой на котел. Котлы **NOVELLA E** нуждаются в обязательной установке устройства отвода дымовых газов, которое предлагается в качестве дополнительной принадлежности. Способ установки смотрите в инструкциях, входящих в комплект поставки принадлежности.




Описание	NOVELLA							
	18 E	27 E	27 E PV	35 E	35 E PV	43 E	51 E	
A	618	622	622	617	617	613	648	мм
B	78	78	78	83	83	97	97	мм
C	225	225	225	225	225	300	300	мм
D	225	225	225	225	225	300	300	мм
Ø внутренний	142	142	142	152	152	182	182	мм

⚠ Помещение установки должно быть оборудовано вентиляционными отверстиями необходимых размеров.

2.11 Заполнение и слив системы отопления

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

- Перед заполнением системы убедитесь в том, что кран слива воды из системы закрыт (1)




- Если имеются внешние клапаны, убедитесь в том, что они открыты, поскольку это облегчит заполнение системы
- Откройте запорные устройства на линии подпитки и медленно заполняйте систему, пока манометр (5) системы в холодном состоянии не покажет значение **1,5 бар**
- Закройте все запорные устройства.




Запрещается постоянная или частая подпитка системы отопления. Это может стать причиной повреждения теплообменника котла.

СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Перед началом опорожнения котла:

- Переведите переключатель функции панели управления в положение , выключатель питания котла в выключенное положение (ВЫКЛ) и главный выключатель системы в выключенное положение (ВЫКЛ).



- Закройте отсекающие устройства отопительной системы
- Наденьте пластиковую трубку (внутренний Ø 14 мм) на штуцер крана (1) и откройте его.

2.12 Подготовка к первому запуску


Перед тем как включить котел и проверить его работу, необходимо снять переднюю панель и удостовериться, что:

- Кран на топливной магистрали и подпиточный кран в контуре отопления открыты
- Тип и давление газа в питающем трубопроводе соответствуют характеристикам котла
- Давление гидравлического контура, в холодном состоянии, **не менее 1 бар** из системы выпущен воздух
- Давление в расширительном баке контура отопления соответствует норме (около 1 бар)
- Соединения котла с сетями питания (электрической, водопроводной, газовой) выполнены правильно
- Дымоотвод для удаления продуктов сгорания проложен правильно.

3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ


3.1 Первый ввод в эксплуатацию

После выполнения подготовительных операций перед первым пуском котла, выполните следующую последовательность действий для запуска котла переведите главный выключатель системы в положение «включено».




установите термостат в помещении на требуемую температуру (~20°C), либо, если в системе установлен программируемый таймер или система терморегулирования, убедитесь в том, что она «активирована» и установлена на (~ 20°C).

В качестве альтернативы можно принудительно запустить котёл, замкнув перемычкой контакты CN5 (смотри "Электрическое подключение" на странице 16 и на последующих).



Регулирование температуры котла


Для регулировки температуры воды для отопления поверните переключатель функции (1) в пределах графически обозначенного интервала. При повороте переключателя на цифровом дисплее (4) будет отображаться заданная температура (уставка). Для того чтобы изменить уставку, вращайте переключатель до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужное вам значение. Через несколько секунд после того как вы отпустите переключатель, на дисплее начнёт отображаться текущая температура в бойлере.







⚠ Функции связанные с производством горячей воды активируются только при подключении к котлу аксессуара "Датчик NTC бойлера" и загрузочного насоса бойлера (см. главы "Принципиальная электрическая схема" и "Электрические подключения").


Регулирование температуры бойлера


Для регулировки температуры ГВС (ванные, душ, кухня и т.д.) поверните переключатель (2) в пределах графически обозначенного интервала. При повороте переключателя на цифровом дисплее (4) будет отображаться заданная температура. Для того чтобы изменить заданную температуру, вращайте переключатель до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужное вам значение. Через несколько секунд после того как вы отпустите переключатель, на дисплее начнёт отображаться текущая температура в котле.






Зима


Поверните переключатель функции (1) в пределах графически обозначенного интервала, чтобы котёл работал на отопление и на ГВС. Приоритет будет у функции ГВС. При запросе горячей воды на дисплее (4) отобразится температура воды в бойлере, значок работы в режиме ГВС  и значок пламени . При запросе тепла для отопления котёл включится, на дисплее (4) отобразится температура воды в котле, значок работы в режиме отопления  и значок пламени .


Если на дисплее появится значок  и код аварии, значит, котёл находится в режиме временной остановки (смотри главу "Режимы работы котла и неисправности") "Режимы работы котла и неисправности" на странице 22).



Лето

При повороте переключателя на символ  (1) включится летний режим работы котла (только ГВС). Котёл будет находиться в режиме ожидания до тех пор, пока не поступит запрос на нагрев воды в бойлере, тогда горелка разожжётся, а на дисплее (4) отобразится температура воды в бойлере, значок работы в режиме ГВС  и значок пламени . Котёл будет работать до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура в бойлере. После этого он снова перейдёт в режим ожидания "stand-by".


Если на дисплее появится значок  и код аварии, значит, котёл находится в режиме временной остановки (смотри главу "Режимы работы котла и неисправности") "Режимы работы котла и неисправности" на странице 22).



! Функции связанные с производством горячей воды активируются только при подключении к котлу аксессуара "Датчик NTC бойлера" и загрузочного насоса бойлера (см. главы "Принципиальная электрическая схема" и "Электрические подключения").

Функция газоанализа


Переведите котел в режим ожидания, установив переключатель функций (1) в положение "выключено".

При повороте ручки регулирования температуры горячей воды (2) на символ  активируется функция газоанализа, на дисплее (4) загорится символ **P**.

При повороте переключателя режимов работы (1) на максимум, горелка перейдет на максимальную мощность, включится циркуляционный насос системы отопления, а котёл (если он был погашен) разожжётся и будет работать 60 минут.

Во время работы этой функции средства защиты активны. Если максимальная температура достигается ранее 60 минут (температура, измеренная датчиком котла $S_c > 85^\circ\text{C}$), то горелка выключается и вновь включается, когда измеренная датчиком S_c температура $< 82^\circ\text{C}$.

Переведя переключатель на минимальное значение, горелка перейдет на минимальную мощность. По истечении предусмотренного времени система выключится. Для возобновления нормальной работы или же для прекращения этой функции переведите переключатели (1) и (2) на необходимые значения.



Функция циркуляции перед отключением

По окончании запроса тепла, после остановки горелки, циркуляционный насос того контура, откуда был запрос, продолжает работать в течение примерно 3 минут. Данная функция позволяет сбросить остаточное тепло котла и защищает его от перегрева или нежелательного срабатывания устройств защиты.

Если, например, запрос тепла поступал из контура отопления, циркуляционный насос системы будет работать ещё три минуты, если же запрос был из системы ГВС, то три минуты будет работать насос контура ГВС. Данная функция прерывается при последующем запросе на тепло. Например, если во время циркуляции перед отключением циркуляционного насоса контура ГВС поступит запрос на тепло для контура отопления, циркуляционный насос ГВС будет остановлен, и включится насос контура отопления и Горелка разожжётся.

Функция сброса тепла

Если при выключенной горелке температура на датчике котла превысит 91°C , произойдёт следующее

- включен циркуляционный насос системы, если запрос тепла поступает из отопительной системы, или же включен циркуляционный насос ГВС, если запрос тепла поступает из системы ГВС, если датчик бойлера не обнаруживает температуру $> 65^\circ\text{C}$; (в этом случае циркуляционный насос ГВС не включается и включается лишь только насос системы)
- работающий циркуляционный насос остановится, когда температура котла опустится до 88°C .

Функция остаётся включённой до тех пор, пока температура подачи не опустится ниже 88°C .

3.1.1 Дополнительные функции

Таймер ГВС

Функция включается, если подключен внешний таймер ГВС. Нагрев горячей воды включается лишь тогда, когда контакт таймера ГВС даёт разрешающий сигнал. (Для выполнения электрических подключений см. "Функциональную электрическую схему" на странице 10).


Дымосос ST

При помощи специального комплекта можно подключить дымосос.

При неполадке в его работе или при засорении дымохода включается временная и постоянная (через 30 секунд) авария.

По поводу электрических подключений обращайтесь к инструкциям комплекта.

Датчик наружной температуры

Режим погодозависимого терморегулирования включается автоматически, достаточно просто подключить датчик наружной температуры. На дисплее появится символ . Терморегуляция заключается в том, что температура в подающем трубопроводе меняется в зависимости от температуры наружного воздуха. Переключатель режимов работы (1) активирован и используется для изменения заданной температуры котла. Электрические подключения описаны в главах "Принципиальная электрическая схема" и "Электрическое подключение". Для изменения заданной кривой терморегулирования в режиме отопления необходимо открыть щиток с приборами (см. параграф "Электрическое подключение") и изменить положение потенциометра (P3). Кривые терморегулирования можно менять от 1.0 до 3.0. В качестве примера на Рисунке потенциометр установлен на значение 2.0.






График зависимости заданной температуры в подающем трубопроводе от наружной температуры приведён на Рисунке он приведён для заданной температуры котла 20°C, когда переключатель (1) находится в промежуточном положении.



На одной и той же кривой терморегулирования и для той же самой наружной температуры, в случае необходимости, можно изменять заданную температуру котла с помощью переключателя функций (1).

При повороте переключателя (1), на дисплее (4) отображается заданная температура воды в подающем трубопроводе, которая зависит от наружной температуры, от заданной температуры котла и от выбранной кривой погодозависимого терморегулирования. После того как переключатель будет отпущен, через несколько секунд снова начнёт отображаться текущая температура котла.



Когда переключатель режимов работы находится в промежуточном положении (1) не происходит корректировки заданной температуры воды в подающем трубопроводе, показанной на схема.


Если возникнет необходимость изменить заданную температуру воды в подающем трубопроводе, для того чтобы повысить комфорт в помещениях, можно внести следующие корректировки при повороте переключателя (1).

Датчик наружной температуры влияет на температуру в подающем трубопроводе в режиме отопления и не влияет в режиме ГВС.


3.2 Проверка во время и после первого пуска в эксплуатацию

После включения должна быть выполнена проверка, для чего следует произвести остановку и последующее включение котла:

- При изменении уставки температуры котла
- При выключении и последующем включении главного выключателя на панели управления




- При замыкании и последующем размыкании контакта комнатного термостата и/или программируемого таймера.




После этого:

- Проверьте свободу и правильность вращения циркуляционных насосов




- Когда система и устройство включены, подождите 10-15 минут, а затем проверьте давление в системе, и убедитесь в том, что из неё полностью удалён воздух
- Переведите главный выключатель системы в положение «выключено» и убедитесь в том, что котёл полностью останавливается (OFF).



Если все проверки выполнены и результат оказался положительным, снова запускайте котёл.


По окончании проверок установите переключатель режимов лето/зима в нужное положение, в зависимости от сезона (1).




3.3 Режимы работы котла и неисправности


Состояние котла отображается на дисплее. В таблице перечислены различные комбинации символов, которые могут отображаться.


Разблокировка котла


Для восстановления работы переведите переключатель функции на выключенное положение , после чего переведите его в необходимое положение в течение 5 секунд.





Теперь котёл запустится автоматически. Если к котлу подключен пульт дистанционного управления, то через несколько попыток перезапуска после аварийной остановки, котёл может перейти в постоянную блокировку (более подробная информация приведена в отдельном руководстве на данный аксессуар).





 Если сработал предохранительный термостат, и авария не была сброшена, то она останется в памяти, даже если будет отключено электропитание. После следующего восстановления электропитания, если авария не будет обнулена, котёл не запустится.

 Каждый раз, когда выполняется электрическое подключение, электронная плата выполняет автоматическое распознавание подключенных датчиков/термостатов. В случае поломки датчика бойлера не отключайте/не восстанавливайте электрическое питание до замены неисправного датчика, в противном случае конфигурация будет изменена на "котел только с функцией отопления", исключая функции ГВС.

 Расшифровку ошибок см. в "Возможные неисправности и способы их устранения" на странице 27 и на последующих.

 Если после нескольких попыток перезапуска котла после его блокировки на дисплее снова появляется один и тот же код ошибки, обратитесь в Сервисную Службу Сервисному Центру Технического Обслуживания.




СОСТОЯНИЕ КОТЛА	ДИСПЛЕЙ
Ожидание	-
Состояние OFF	ВЫКЛЮЧЕН
Авария - блокировка модуля контроля пламени или неисправность электроники контроля пламени	A01  
Авария - сработал предохранительный термостат	A02 
Авария- термостата/прессостат (*) дымовых газов	A03 
Неисправность датчика NTC бойлера (**)	A06 
Неисправность датчика NTC на отопление	A07 
Постороннее пламя	A11 
Нет 24V в цепи входов	A24 
Переходный этап в ожидании розжига	88°C мигает
Сработал прессостат дымовых газов (*)	 мигает
Включена функция газоанализа	P
Наличие датчика наружной температуры (**)	
Запрос тепла для ГВС (***)	
Запрос тепла для отопления	
Запрос тепла для защиты от замерзания	
Наличие пламени	


(*) Если установлен аксессуар «дымосос ST».

(**) Если установлен аксессуар «датчик наружной температуры».

(***) Если установлен аксессуар «датчик бойлера».


3.4 Отключение на непродолжительное время

При непродолжительном отсутствии установите переключатель (1) режимов работы на символ «выключено» , дисплей погаснет.




При этом электропитание остаётся подключённым, а трубопровод подачи топлива открытым. Котёл будет защищён следующими функциями:


- **Защита котла от замерзания:** если температура в котле опустится ниже 5°C, горелка включится и будет работать до тех пор, пока температура воды не поднимется до безопасного уровня (>10°C). Функция остаётся активной и в том случае, когда переключатель режимов (1) установлен на Зиму.
- **Защита системы ГВС от замерзания:** если температура в бойлере опустится ниже 5°C, включится циркуляционный насос бойлера и горелка, они будут работать до тех пор, пока температура воды не поднимется до безопасного уровня (вода в котле >50°C, вода в бойлере >10°C). Функция остаётся активной и в том случае, когда переключатель режимов установлен на Зиму.


 Функции, связанные с производством горячей воды (лето), активированы и отображаются, только если установлен дополнительный аксессуар «датчик бойлера», и подключён насос бойлера (смотри главы "Принципиальная электрическая схема" и "Электрическое подключение").

- **Защита циркуляционных насосов от заклинивания:** оба насоса включаются на 15 секунд через каждые 24 часа, чтобы предотвратить их заклинивание. Данная функция остаётся активированной, даже если произошла блокировка котла (авария A01).

- **Защита системы отопления от замерзания:** чловия включения данной функции через 5 минут после включения электропитания котла, при условии, что переключатель режимов работы установлен на символ «выключено» , через каждые 2 часа после последнего запроса на тепло или после последнего полезного включения (горелка работала, по крайней мере, 5 минут в режиме зима). Если в течение первых 5 минут после первого запуска от комнатного термостата ТА придёт запрос на тепло, система обнулит счётчик, и эта функция будет включаться через каждые 2 часа уже с этого момента. Функция защиты системы отопления от замерзания включает циркуляционный насос на 5 минут. Если за это время температура котла опустится ниже 5°C, горелка включится и будет работать до тех пор, пока температура воды не поднимется до безопасного уровня (>10°C). После чего циркуляционный насос выключится. Функция остаётся активной и в том случае, когда переключатель режимов установлен на Зиму, даже если от ТА не было запроса на тепло. Данная функция остаётся активированной, даже если произошла блокировка котла (авария A01).


3.5 Отключение на длительное время


В случае длительного отсутствия установите переключатель режимов работы на символ «выключено» .



Если есть опасность замерзания, для того, чтобы остались активными автоматические функции защиты от замерзания, оставьте питание на электрическом щитке, для чего должен оставаться включённым главный выключатель системы.

Если это невозможно, то переведите выключатель питания котла в выключенное положение (ВЫКЛ), главный выключатель системы в выключенное положение (ВЫКЛ), закройте краны топлива, отопительной системы и ГВС. В этом случае функции защиты от замерзания отключены.



 Слейте воду из систем, если существует опасность замерзания. Если это возможно, для удаления воды из контура ГВС используйте сжатый воздух для того, чтобы облегчить данную процедуру, либо обратитесь в Сервисную Службу Сервисному Центру Технического Обслуживания.


3.6 Регулировка

Котёл уже был настроен на заводе изготовителе. Тем не менее, в случае необходимости выполнения новой регулировки, например, после непланового обслуживания, после замены газового клапана или же после перехода с метана на СНГ, выполните приведенные ниже процедуры.

! Регулировка должна выполняться лишь только сервисным центром технического обслуживания **Beretta**.

! При работе на G20 котел можно отрегулировать на максимальную мощность, если давление питания находится в пределах 20 - 13 мбар. Минимальное же давление питания для достижения минимальной мощности составляет 10 мбар.

- Снимите переднюю панель облицовки котла
- Отвинтите примерно на два оборота винт штуцера для замера давления после газового клапана (A) и присоедините манометр (не входит в комплект поставки).




- A Точка отбора давления за газовым клапаном
- B Защитный колпачок
- C Винт для регулировки минимальной мощности ГВС
- D Гайка для регулировки максимальной мощности

Настройка максимальной и минимальной мощности

На панели управления:

- Переведите переключатель режимов работы (2) на символ
- Переведите регулятор температуры воды в системе отопления (1) на максимум
- Включите электропитание котла, для этого переведите главный выключатель системы в положение «включено»
- По манометру убедитесь в том, что давление газа стабильно
- Снимите защитный колпачок (B) с винтов регулирования, аккуратно подцепив его отвёрткой



! При выполнении операции по регулировке максимальной мощности необходимо фиксировать винт регулировки минимальной мощности. И, наоборот, при регулировке минимальной мощности фиксировать гайку регулировки максимальной мощности.

- С помощью рожкового гаечного ключа СН10 поворачивайте гайку регулирования максимальной мощности (D) таким образом, чтобы давление стало таким, как указано в таблице из главы "Переход на другой тип газа" в зависимости от того, на каком газе вы собираетесь работать
- Переведите ручку регулирования температуры воды в системе отопления на минимум
- Подождите пока значение, отображаемое на манометре, не стабилизируется на минимуме
- С помощью шестигранного ключа поверните регулировочный винт (C) так, чтобы давление на манометре стало таким, как указано в таблице из главы "Переход на другой тип газа" в зависимости от того, на каком газе вы собираетесь работать
- Переведите регулятор температуры воды в системе отопления обратно на максимум и убедитесь в том, что давление газа на максимальной мощности не уменьшилось
- Аккуратно наденьте защитный колпачок обратно (B) на регулировочный винт
- Установите переключатели (1 и 2) обратно в те положения, которые соответствуют уставкам температуры в контурах отопления и ГВС.

3.7 Переход на другой тип газа


Переоборудование с газа одного семейства на газ другого семейства может быть легко осуществлено, даже при установленном котле.

Котел поставляется для работы на метане (G20), в соответствии с данными, приведенными на паспортной табличке.

Существует возможность переоборудования котла, работающего на пропане (G31), используя для этого специальный комплект, входящий в поставку.

ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ


Убедитесь, что значение давления питания газом совпадает с указанным в приведенной здесь таблице, при необходимости воспользуйтесь регулятором давления, установленным на линию питания газом G31, вплоть до получения данного значения.




ЗАМЕНА ФОРСУНОК

Для демонтажа см. приведенные ниже инструкции:

- Отключите электрическое питание котла и перекройте газовый кран
- Снимите с передней панель
- Отвинтите форсунки (A) горелки и замените их на другие, для газа G31, входящие в комплект поставки. Установите также алюминиевые прокладки.




- Откройте доступ к плате котла (смотри главу "Электрическое подключение") и установите перемычку JP3



- Отрегулируйте котел в соответствии с инструкциями параграфа "РЕГУЛИРОВКА".

Этикетки

- Наклейте этикетку G31 на внутреннюю сторону панели, поверх этикетки газа G20 (1)



- ⚠ Переоборудование должно выполняться лишь только квалифицированным персоналом.

- ⚠ После переоборудования установите новую паспортную табличку, которая содержится в комплекте.

Параметр	NOVELLA E										
	18 E		27 E 27 E PV		35 E 35 E PV		43 E		51 E		
	G20	G31	G20	G31	G20	G31	G20	G31	G20	G31	
Число Воббе (ниж.) (25°C -1013 мбар)	45,7	71	45,7	71	45,7	71	45,7	71	45,7	71	МДж/ м³
Номинальное давление газа	20	37	20	37	20	37	20	37	20	37	мбар
Минимальное давление питания для достижения максимальной мощности	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	мбар
Минимальное давление питания для достижения минимальной мощности	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	мбар
Диаметр форсунок основной горелки	2		3		4		5		6		шт.
Диаметр форсунок основной горелки	2,45	1,55	2,45	1,55	2,45	1,55	2,45	1,55	2,45	1,55	Ø мм
Макс. давление газа на горелке	13,6	35	13,6	35	13,6	35	13,6	35	13,6	34	мбар
Мин. давление газа на горелке	5	18	5	18	6	21	5	17	5,2	17	мбар

3.8 Техническое обслуживание

Периодическое обслуживание - это обязательство, предусмотренное по закону, которое необходимо выполнять для обеспечения безопасности, производительности и долговечности прибора. Оно позволяет снизить потребление, загрязняющие выбросы и сохраняет надежность изделия с течением времени.

Перед началом операций по обслуживанию следует:

- Переведите главный выключатель системы в положение "выключено" (ВЫКЛ) и переключатель функции в положение "выключено"
- Закройте отсекающие краны топлива, установленные вне оборудования..



После выполнения необходимого обслуживания следует восстановить исходную регулировку и провести анализ продуктов сгорания, чтобы убедиться в исправности работы.

СНАРУЖИ

Чистка наружных панелей и панели управления должна выполняться влажной тканью, смоченной в мыльной воде.

Если пятна трудно выводимые, смочите тряпку 50% смесью воды с денатурированным спиртом или используйте специальные средства.

Завершив чистку, тщательно высушите.




Не пользуйтесь абразивными средствами, бензином или растворителем.

ВНУТРИ

Демонтаж панелей облицовки

- Снимите с переднюю панель облицовки (1) котла: для этого сначала потяните её на себя (А), а затем приподнимите (В)
- Снимите верхнюю панель (2).




Демонтаж горелки



Перед демонтажем горелки закройте отсекающие краны топлива, установленные вне ее.

- Отсоедините электрические подключения газового клапана
- Отвинтите зажимную гайку (3) и отсоедините газовый клапан от линии подводки газа
- Отвинтите гайки (4) и снимите горелку




Демонтаж и чистка теплообменника

Прежде чем приступить к операциям по чистке теплообменника, снимите горелку.

После этого:

- Снимите теплоизоляцию из стекловаты
- Снимите крышку (5) дымовой камеры



- С помощью ёршика или другого подходящего инструмента очистите каналы теплообменника, внутренние поверхности и горелку
- Соберите отходы в камере сгорания.
- После завершения чистки закройте крышку (5) дымосборной камеры и положите на место теплоизоляцию из стекловаты.

3.9 Возможные неисправности и способы их устранения

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Запах газа	Контур подачи газа	- Проверьте герметичность прокладок, проверьте, закрыты ли штуцера для измерения давления
Запах несгоревших продуктов	Контур дымовых газов	- Проверьте герметичность стыков, отсутствие засоров и качество горения
Конденсат в дымоходе	Низкая температура дымовых газов	- Проверьте настройки горения и расход топлива
Плохое горение	Давление газа на горелке	- Проверьте настройки
	Забились форсунки	- Проверьте диаметр
	Чистка горелки и теплообменника	- Проверьте состояние
	Забились ходы теплообменника	- Проверьте чистоту проходов
Розжиг происходит с задержкой	Давление газа на горелке	- Проверьте чистоту проходов - Проверить модулятор
	Положение электродов	- Проверьте их положение и износ
Котёл быстро загрязняется	Горение	- Проверьте настройки горения
При замыкании термостата горелка не запускается	Неисправны датчики	- Проверьте
	Сработал предохранительный термостат	- Восстановите работу, как описано в параграфе "Рабочее состояние и аномалии"
	Сработал термостат дымовых газов	- Проверьте дымоотвод
	Блокировка устройства управления розжигом и контроля пламени	- Проверьте аварию A01
Котёл не запускается	Нет электропитания (дисплей погашен)	- Проверьте электрические соединения и предохранитель
Котёл не выходит на заданную температуру	Корпус котла загрязнён	- Очистите камеру сгорания
	Недостаточная производительность горелки	- Проверьте настройки горелки
	Настройки котла	- Проверьте работу - Проверьте переключатель функций
Происходит аварийная остановка котла	Настройки котла	- Проверьте работу - Проверьте электрические соединения - Проверьте положение баллончиков датчиков
	Нет воды	- Проверьте воздушный клапан - Проверьте давление в контуре отопления
Котёл выходит на заданную температуру, но система отопления остаётся холодной	В систему попал воздух	- Выпустите воздух из системы
	Неисправность циркуляционного насоса	- Разблокируйте насос - Замените циркуляционный насос - Проверьте электрические соединения насоса

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Циркуляционный насос не запускается	Неисправность циркуляционного насоса	<ul style="list-style-type: none"> - Разблокируйте насос - Замените циркуляционный насос - Проверьте электрические соединения насоса
Слишком часто срабатывает предохранительный клапан системы	Предохранительный клапан системы отопления	- Проверьте его уставку и исправность
	Давление в контуре отопления	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте давление в контуре - Проверьте редуктор давления
	Расширительный бак системы отопления	- Проверьте исправность
Авария A01: Отсутствие пламени	Отсутствие пламени	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте загрязнённость/целостность электрода обнаружения пламени - Проверьте загрязнённость/целостность реле обнаружения пламени - Проверьте давление до и после газового клапана - Проверьте заземление - Проверьте электронную плату
Авария A02: предохранительный термостат	Сработал предохранительный термостат	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте температуру воды в системе отопления - Проверьте работу циркуляционного насоса системы отопления - Проверьте засорён трубопровод / перекрыты какие-либо краны в системе - Проверьте электрические соединения
Авария A03: термостат / прессоустат дымовых газов (если он установлен)	Сработал термостат / прессоустат дымовых газов (если он установлен)	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте температуру дымовых газов - Проверьте температуру воды в системе отопления (смотри аварию «Котёл не выходит на заданную температуру») - Проверьте дымосос (если он установлен) неисправен или не работает - Проверьте засорён тракт дымовых газов - Проверьте электрические соединения
Авария A06: Неисправен датчик NTC системы ГВС (если он установлен)	Неисправен датчик NTC системы ГВС	- Проверьте целостность датчика и электрические соединения
Авария A07: Неисправен датчик NTC системы отопления	Неисправен датчик NTC системы отопления	- Проверьте целостность датчика и электрические соединения
Авария A11: постороннее пламя	Присутствует пламя	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте загрязнённость/целостность электрода обнаружения пламени - Проверьте загрязнённость/целостность реле обнаружения пламени - Проверьте давление до и после газового клапана - Проверьте заземление - Проверьте электронную плату
Авария A24: нет 24В в цепи входов	Неисправность/нет соединения	- Проверьте целостность перемычки между контактами CN11-06/ CN11-07
Сработал датчик/прессоустат дымовых газов (если он установлен)	Временное срабатывание датчика давления дымовых газов	- Проверьте дымосос ST (если он установлен), засорённость тракта дымовых газов



Via Risorgimento, 13 - 23900 Lecco (LC)
www.berettaclima.it

Конструкция изделия постоянно совершенствуется. В связи с этим завод-изготовитель оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять данные, приведенные в настоящем руководстве. Настоящая документация носит информационный характер и не может рассматриваться как обязательство изготовителя по отношению к третьим лицам.